

仕 様 書

この仕様書は、下記工事の入札に関する仕様を定めるものである。

1. 概要

- (1) 対象建物 : キャビックケアホームすいーとハNZ向日 (1 階・2 階・3 階)
- (2) 場所 : 向日市上植野町下川原 46-4
- (3) 施設の種類 : 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グループホーム

2. 仕様

- (1) 工事内容 : スプリンクラー設備老朽化による更新工事
- (2) 工事期間 : 契約締結日の翌日から令和 4 年 2 月 15 日まで
- (3) 工事内訳 :
 - ① 仮設工事 (仮囲い・足場架け払い・養生など)
 - ② スプリンクラー設備更新工事 (既存配管残置)
 - ③ 天井開口仕上げ復旧工事

※ 詳細については、数量計算書等を参照ください。

- (4) 配管材料 : 塩化ビニル管 (40A)・ポリブデン管 (25A)・フレキ管

水道連結式スプリンクラーヘッド (高感度型) ほか

※ 詳細については、数量計算書等を参照ください。

- (5) 材料の規格 : 工事に使用する材料は、数量計算書に品質規格を規定された物を除き日本工業規格 (JIS)、日本農林規格 (JAS)、日本水道協会規格 (JWWA) 等に適合すること。

3. 法令等の遵守

工事施工にあたり工事事業者は、法律及びその他関係法令、条例、規則等を遵守すること。

4. 事故防止等

- ① 工事事業者は、工事の施工に際し、関係法令等に基づき、公衆の生命身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するために必要な措置をすること。
- ② 工事事業者は、工事の施工に際し、入居者・利用者の安全への配慮を十分に行うこと。
- ③ 工事事業者は、工事の施工に際し、コロナウィルス感染症等の感染予防を徹底すること。